

ОШ " Вук Караџић "

Доситејева бр.3

Бачка Паланка

Предмет: Додатна појашњења за јавну набавку радова у отвореном поступку ЈНОП бр. 4/18 – Адаптација котларнице на гас.

Од заинтересованог лица добили смо захтев за додатним појашњењем од 19.9.2018. године, које се односи на конкурсну документацију за јавну набавку бр. 4/18 – Адаптација котларнице на гас.

Питања:

1. Sa obzirom da raspisani radovi po tenderskoj dokumentaciji JNOP 4118 ne sadrže nikakve građevinske radove ne vidimo opravdanost za zahtevom :
- Tehnički kapacitet (strana 10148) pod tabkom 7.1

Skela - crna cevasta 850 m2.

- Kadrovski kapacitet (strana 10148) pod tdkom 8

1 (edan) građevinski inženjer

2. Sa obzirom da prema tabeli predmeru i predračunu ukupna težina opreme - kotla iznosi 600 kg i da nije predviđena demontaža i odnošenje na mesto odlaganja starog kotla ne vidimo opravdanost za traženim tehničkim kapacitetom u vidu: - Kamion nosivosti od 6t - smatramo sasvim dovoljnim kamion nosivosti 2,5t. - Dizalica hidraulična 10t - smatramo nepotrebnim prema obimu i sastavu sadržaja raspisanih radova po JNOP 4/18.

600 kg i da nije predviđena demontaža i odnošenje na mesto odlaganja starog kotla ne vidimo opravdanost za traženim tehničkim kapacitetom u vidu: - Kamion nosivosti od 6t - smatramo sasvim dovoljnim kamion nosivosti 2,5t. - Dizalica hidraulična 10t - smatramo nepotrebnim prema obimu i sastavu sadržaja raspisanih radova po JNOP 4/18.

3. Pod tdkom 13. Predmera ipredračuna na strani 30148 definisana je Stavka: - Prepravka cevne mreže prema kotlu koji ostaje, prilagodavanje novoj hidrauličnoj

Semi, cevi su NO 80, uključen sav fitting.

Radi ravnopravnosti ponudada molimo Vas da ovu stavku definišete u potpunosti uz prilaganje šeme, sa obzirom da radovi po ovoj stavci bez šeme nisu u potpunosti definisane.

4. Pod tdkom 8. Kadrovski kapacitet za „Lice odgovorno za bezbednost i zdravlje na radu i

protivpožarnu zaštitu, u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vreme, sa punim radnim vremenom, ili na drugi način angažovanog,..." Molimo da objasnite po kom osnovu zahtevate da navedeno lice mora biti u radnom odnosu sa punim radnim vremenom?

Odgovornost i obaveze navedenog lica su iste bez obzira dalje to lice u radnom odnosu sa punim radnim vremenom (40h nedeljno) ili manje, lice za bezbednost nema obavezu stalnog prisustva na gradilištu za vreme izvođenja radova. Smatramo da na ovaj način ograničavate konkurenciju među ponudadima a u realizaciji konkretne javne nabavke ne obezbeđujete nikakav veći kvalitet.

Molimo Vas da dodatne uslove definišete tako da budu u logičnoj vezi sa konkretnom

javnom nabavkom, i na taj način sačinite dokumentaciju u skladu sa Zakonom o javnim, nabavkama.

Одговори на питања:

Поштовани,

Хвала Вам на вашем интересовању за ЈНОП бр.4/18 - Адаптација котларнице на гас.

Наручилац тражи да заинтересоава лица или потенцијални понуђачи испуњавају одређене додатне услове, између осталог да испуњавају тражне техничке капацитете као и кадровски капацитет. Конкретно, тачке које се доводе у логичку везу са предметом расписане јавне набавке су дате у Обрасцу структуре цена, на страни 29 од 48, тачка 4 као и све остале ставке где је предвиђен рад на висини. Даље, постоје радови који се тичу искључиво грађевинских радова, водовода и канализације које покрива тражени Кадровски капацитет – грађевински инжењер, те је тражење додатног услова у директној вези са конкретном јавном набавком.

Наручилац поред наведеног тражи од потенцијалних понуђача и додатни услов везан за технички капацитет, камион носивости од 6т. и дизалицу хидрауличну 10т, а исто тако наводи на који начин заинтересована лица могу да испуне тражене додатне услове. Наручилац тражењем оваквих додатних услова жели да обезбеди да друга уговорена страна, уколико дође до уговарања, успешно реализује потписани уговор.

Обзиром да су у котларници постојала два котла, а да је један страдао и да је физички уклоњен, идеја је била да се на то место постави нови котло (предмет ЈН). Самим тим, потребно је постојеће цевне прикључке прилагодити новом котлу. У том смислу тражење шеме је непотребно за један релативно једноставан захтав. Дакле, потребно је направити нову цевну мрежу која ће бити прикопчана на старе прикључке. Ставка је у том смислу описна: Инвеститор не зна који су пречници цеви потиса и поврата на новом котлу, да ли нови котло већ има уграђене вентиле или не, не зна са које стране су ти прикључци уграђени и зато је ова позиција описна.

Што с тиче четвртог питања заинтересованог лица, Наручилац се стрикно држао Закона о ЈН, те ни у једној речи није прекршио законске одредбе везане за лице одговорно за безбедност и здравље на раду. Имајући у виду написано у конкурсној документацији, Наручилац остаје при траженим обавезним и додатним условима.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку